

Don Alejandro
Presente

Santiago, 30 de Noviembre de 2023

Ref. RESUMEN COSTOS TRABAJOS

De mi consideración:

Junto con saludarlo, hago llegar a usted resumen de costos

Por el siguientes trabajo realizado en la casa Principal

Problema presentado: Falla eléctrica, se cae el automático

Trabajo realizado:

Se revisan las bombas recirculadoras y sus relés

Se revisa funcionamiento de cada componente eléctrico de la caldera

Se revisa funcionamiento individual de motores alimentadores de pellet

Realizando este último trabajo se encuentra falla en motor alimentador número dos, se retiró del lugar se probó afuera y se desarma, se realizó mantenimiento, se reinstalo y se dejó operativo

Se prueba caldera encendiéndola y se deja todo el sistema operativo no fue necesario cambiar repuestos.

Valor Trabajo, traslado \$ 125.000 + IVA

Valor total con IVA \$ 148.750.

Por favor no olvidar enviar datos para facturar

Envío mis datos para transferencia

Marco Poblete Muñoz

Rut 8.497.620-2

Banco Estado

Cta. Cte. 4195051

marpoblet@hotmail.com

Quedo atento a responder sus inquietudes

Muy atentamente

Marco Poblete M.
Climatizaciones